



### FÖRANKRING MED SKRUV I LIMTRÄBALK

#### BETECKNINGAR:

- ① T-TAKELEMENT. UPPLAGSBREDD PÅ BALK MIN 40 MM.
- ② BALKUPPLAG TRÄ, BREDD MIN 90 MM.
- ③ MINERALULLSDREVNING. (NOM. FÖGBREDD 10 MM)
- ④ SKRUV WT-T 6,5X130 MM ENL TABELL RITN TT:211, 2-4 SKRUV PER T-TAKELEMENT.
- ⑤ BITS TORX T30.

#### TILLÅTEN VINDSUGLAST VID FÖRANKRING I TRÄ, KN/M<sup>2</sup>

SKRUV DIMENSION (MM)	SKRUV WT-T 6,5x130	
ANTAL WT-T PER T-TAKELEMENT	2	4
VINDSUGLAST a) (kN/m <sup>2</sup> )	2,70	4,63
<b>OMRÄKNINGSFAKTORER:</b>		
SÄKERHETSKLASS 1	1,07	1,08
SÄKERHETSKLASS 3	0,94	0,93
KLIMATKLASS 3	0,74	0,70

a) KARAKTERISTISKT VÄRDE q ENL BOVERKETS HANDBOK "SNÖ OCH VINDLAST",  
KORRIGERAD FÖR SÄKERHETS- OCH KLIMATKLASS 2.  
TAKETS EGENTYNGD, INKL TAKTÄCKNING, HAR BEAKTATS MED 0,85 KN/M<sup>2</sup>.

SKALA 1:5 MODTT211